



Laboratoire SANILAB

Immeuble La Pointe - BP 590 – GUSTAVIA
97133 SAINT BARTHELEMY
Tél : 0590 29 50 42 – Mobile : 060 90 76 84 67
sanilab@hotmail.fr

SAUR
5, rue Léopold Mingau
97150 St Martin

Mardi 10 décembre 2019

RAPPORT D'ANALYSE

Prélèvement :

Echantillon prélevé le : 09/12/2019
Echantillon reçu le : 09/12/2019

Heure de prélèvement : 08h40-12h05
Lieu de prélèvement : **Réseau d'eau St martin**

Prélevé par : Le client

Analyse :

Analyse n° : 1912776
Date de début d'analyse : 09/12/2019

Conclusion :

Bromates (µl/l)

SAUR SXM Oyster Pond 09/12	< 5
SAUR SXM Belle Plaine 09/12	< 5
SAUR SXM Colombier 09/12	< 5
SAUR SXM Terres Basses 09/12	< 5
SAUR SXM Rue de Hollande 09/12	< 5
SAUR SXM Hôpital 09/12	< 5

Selon la norme : ISO 10304-1

La Directrice du Laboratoire
Agnès LENFANT CAILLAUD